

露店等の火災予防チェック表



露店等の開設時の注意

- 消火栓や防火水槽から離れていますか。
- 避難に支障はありませんか。
- 消火器は準備してありますか。

ガソリンの貯蔵方法の注意

- 金属製容器に貯蔵していますか。
- 容器のキャップはしっかり締めてありますか。
- 発電機やコンロから離していますか。
- 直射日光が当たらない場所ですか。
- 多数の観客等から十分に離れた場所ですか。

ガソリンを発電機に給油するときの注意

- エンジンを停止してから給油していますか。
- 給油する場所は、明るい場所ですか。
- 周囲には、火気がありませんか。
- 周囲に人がいないことを確認しましたか。

発電機

- 燃料は満タンですか。

- 燃料漏れなどの異常はありませんか。
- 発電機に近くに燃えやすいものはありませんか。

LPガス

- ボンベの設置は火気から離れていますか。
- ボンベに直射日光が当たっていませんか。
- ボンベが倒れないように固定してありますか。
- ゴム製ホースにひび割れなどの劣化はありませんか。
- ゴム製ホースは、ホースバンドでしっかり締めてありますか。

その他の注意

- 火を使用する器具の周囲に燃えやすいものはありませんか。
- 火を使用する器具ごとの取扱説明書の安全事項は、守られていますか。
- 電気器具コードは、たこ足配線になっていませんか。

防火に関するお問い合わせは各消防署まで

飯田消防署	0265-22-0119	伊賀良消防署	0265-25-0119
高森消防署	0265-35-0119	阿南消防署	0260-22-3344



minami
shinshu 飯田広域消防本部