

製造所等定期点検記録表（一般取扱所）（充てん施設）

事業所名							
所在地							
点検対象	製造所等の区分						
	設置許可 年月日・番号	年 第	月 号	日			
	完成検査年月日	年	月	日			
	施設名又は 呼称番号						
	危険物の類別、 品名（品目）、最 大貯蔵量又は最 大取扱量、倍数						
点検実施者	危険物取扱者	所 属					
		氏 名					
		免状の区分		免状番号			
	危険物施設 保 安 員	所 属					
		氏 名					
	上記以外の者	会 社 名					
		所 属					
		氏 名					
	立会危険物 取 扱 者	所 属					
		氏 名					
免状の区分			免状番号				
点検年月日	年	月	日	保存期限	年	月	日

一般取扱所（充てん施設）点検表

点 検 項 目	点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
保 安 距 離	保安物件新設等の有無	目視（該当物件のある場合は実測）		
	代替措置の塀又は壁体の損傷の有無	目視		
保 有 空 地	許可外物件の存置の有無	目視		
	代替措置の隔壁等の損傷の有無及び機能の適否	目視（機能の適否については作動確認）		
建 築 物	壁、柱、はり及び屋根	亀裂、損傷等の有無	目視	
	防 火 戸	変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否	目視	
	階 段	変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視	
地 盤 面	亀裂、損傷等の有無	目視		
	滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
ためます、排水溝、 油 分 離 装 置	亀裂、損傷等の有無	目視		
	滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
充 て ん 設 施	基礎、架台、支柱	変形、亀裂、損傷の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		沈下の有無	目視	
		支柱取付部の目地外れの有無	目視	
		アンカーボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト	
	充 て ん 口 〔フィルター、ストレーナーを含む。〕	漏えいの有無	目視	
		変形、損傷の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト	
		機能の適否	目視	
計 量 装 置 〔流量計、秤量計、 液面計等〕	漏えいの有無	目視		
	損傷の有無	目視		
	取付部のゆるみ等の有無	目視		
	作動、指示状況の適否	目視		

備		制御部への指示及び機能の適否	目視及び機能試験						
	ア	ス	断線の有無	目視					
			取付部のゆるみ等の有無	目視					
接地抵抗値の適否			接地抵抗計による測定						
安	全	装	置	腐食、損傷の有無	目視				
				固定状況の適否	目視				
				機能の適否	目視及び作動確認				
配	配	管	漏えいの有無	目視					
			変形、損傷の有無	目視					
			塗装状況及び腐食の有無	目視(著しい腐食が認められた箇所は計器による肉厚測定)					
			地盤面との離隔状況	目視					
管	フ	ラン	ジ、バルブ等	漏えいの有無	目視及びガス検知器等による検知				
				損傷の有無	目視				
				バルブ開閉機能の適否	手動確認				
				フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト				
等	ラ	ック、	サ	ポート	変形、損傷の有無	目視			
					塗装状況及び腐食の有無	目視			
					固定状況の適否	目視			
配	管	ピ	ット	亀裂、損傷等の有無	目視				
				滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視				
ポ	ン	プ	ン	プ	(電動機等を含む。)	漏えいの有無	目視		
						変形、損傷の有無	目視		
						塗装状況及び腐食の有無	目視		
						固定ボルト等のゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト		
						軸受部、回転部等の給油状況の適否	目視		
						流量及び圧力の適否	目視		
						異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
設	備			断線の有無	目視				

等	ア	ス	取付部のゆるみ等の有無	目視		
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
電 気 設 備	配電盤、遮断器（スイッチを含む。）、コンセント、配線等	変形、損傷の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
		機能の適否	目視及び作動確認			
	照明機器及びその他の電気機器	損傷の有無	目視			
		配線結合部のゆるみ等の有無	目視			
		固定状況の適否	目視			
		機能の適否	目視及び作動確認			
	ア	ス	断線の有無	目視		
			取付部のゆるみ等の有無	目視		
			接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
制 御 装 置 等	制御系計器の損傷の有無	目視				
	制御盤の固定状況の適否	目視				
	制御系機能の適否	作動確認又はシーケンス試験による。				
	監視設備の機能の適否	作動確認				
	警報装置の機能の適否	作動確認				
避 雷 設 備	突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無	目視				
	避雷導線の断線及び壁体との接触の有無	目視				
	接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定				
標 識 、 掲 示 板	取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視				
消 火 設 備	消 火 器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視			
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。				
警 報 設 備	自動火災報知設備	自動火災報知設備点検表による。				
	自動火災報知設備以外の警報設備	損傷の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
そ の 他						